

LICENSEE EVENT REPORT

CONTROL BLOCK:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

 (PLEASE PRINT OR TYPE ALL REQUIRED INFORMATION)

0	1
---	---

M	D	C	C	N	2
---	---	---	---	---	---

2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	4	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---

4

5

7 8 9 14 15 25 26 30 57 CAT 58

CCN'T

0	1
---	---

L

6	0	5	1	0	0	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

7	0	8	2	1	8	1
---	---	---	---	---	---	---

8	0	9	0	4	8	1
---	---	---	---	---	---	---

9

7 8 60 61 68 69 74 75 80

EVENT DESCRIPTION AND PROBABLE CONSEQUENCES (10)

0	2
---	---

At 1640 during routine plant start-up, pressurizer level deviated from

0	3
---	---

the program level by more than +/- 5% (T.S. 3.4.4). LER's 81-33 and

0	4
---	---

50-317/81-57 describe similar events.

0	5
---	---

0	6
---	---

0	7
---	---

0	8
---	---

7 8 9

0	9
---	---

Z	Z
---	---

 (11)

X

 (12)

X

 (13)

Z	Z	Z	Z	Z	Z
---	---	---	---	---	---

 (14)

Z

 (15)

X

 (16)
7 8 9 10 11 12 13 18 19 20

17

 LER/RO REPORT NUMBER

8	1
---	---

 (21)

—

 (22)

0	4	2
---	---	---

 (23)

—

 (24)

0	3
---	---

 (25)

L

 (26)

—

 (27)

0

 (28)
7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
ACTION TAKEN

Z

 (33)

Z

 (34)

Z

 (35)

Z

 (36)

Z

 (37)

0	0	0	0
---	---	---	---

 (38)

N

 (39)

N

 (40)

Z

 (41)

Z

 (42)

Z

 (43)

Z	9	9	9
---	---	---	---

 (44)
7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

CAUSE DESCRIPTION AND CORRECTIVE ACTIONS (27)

1	0
---	---

RCS temperature swings of 10 degrees are not uncommon during normal

1	1
---	---

startup operations. These temperature swings can result in deviations

1	2
---	---

of greater than +/- 5% from pressurizer program level. No corrective

1	3
---	---

action was deemed necessary.

1	4
---	---

7 8 9

1	5
---	---

C

 (28)

0	0	4
---	---	---

 (29)

NA

 (30)

A

 (31) Operator Observation (32)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1	6
---	---

Z

 (33)

Z

 (34)

NA

 (35)

NA

 (36)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1	7
---	---

0	0	0
---	---	---

 (37)

Z

 (38)

NA

 (39)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1	8
---	---

0	0	0
---	---	---

 (40)

NA

 (41)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1	9
---	---

Z

 (42)

NA

 (43)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

2	0
---	---

N

 (44)

NA

 (45)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 478109150253 810904
PDR ADOCK 05000318
S PDR

NRC USE ONLY

NAME OF PREPARER M. A. JungePHONE (301) 269-4696